

Производственная химическая лаборатория питьевой воды КМУП «Коммунсервис»
(св-во № 2577 от, выдано ФБУ «Тверской ЦСМ», действительно до 23.03.2015г.)

Сведения о качестве питьевой воды арт. скважин г. Калязина за 3 квартал 2015г.

| показатель контроля местонахож дение | Дата отбора проб | Запах, 20/60С, балл | Прив- кус, балл | Цвет- ность, град, | Мут- ность, мг/дм3 | ОМЧ, КОЕ в 1 мл. | ОКБ/ТКБ КОЕ в 100 мл. | Сухой остаток мг/дм3 | Хлори ды, мг/дм3 | Суль- фаты, мг/дм3 | Общее железо мг/дм3 | общая жестк. мгэкв /дм3 | рН, ед. рН | Марга нец(+2)и он, мг/дм3 | азот аммо- ния, мг/дм3 | нит- рит- ион, мг/дм3 | нит- рат- ион, мг/дм3 | окисл пер манг. мг/дм3 |
|---|------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| арт. скважина ул. Тверская | 08.09 | 1/2 | 2 | 78,99 | 5,18 | - | - | 226,80 | 12,97 | 5,784 | 1,394 | 8,03 | 7,64 | 0,196 | 0,375 | 0,007 | 0,281 | 2,018 |
| арт. скважина ул. Заводская | -/- | -/- | -/- | 130,25 | 6,80 | - | - | 124,20 | 46,44 | 19,81 | 1,229 | 10,01 | 7,48 | 0,058 | 0,420 | 0,035 | 0,313 | 2,018 |
| арт. скважина ул. К. Либкнехта | -/- | -/- | -/- | 84,87 | 4,06 | - | - | 135,60 | 24,22 | 5,259 | 1,538 | 4,05 | 7,68 | 0,090 | 0,227 | 0,027 | 0,520 | 1,523 |
| арт. скважина ул. К. Маркса | -/- | -/- | -/- | 65,55 | 7,11 | - | - | 182,00 | 49,87 | 25,85 | 1,250 | 7,05 | 7,62 | 0,130 | 0,265 | 0,034 | 1,970 | 1,371 |
| арт. скважина ул. Советская | -/- | -/- | -/- | 81,51 | 1,78 | - | - | 175,40 | 26,71 | 12,80 | 1,294 | 5,33 | 7,74 | 0,103 | 0,349 | 0,018 | 0,335 | 2,094 |
| арт. скважина ул. Садовая-2 | -/- | -/- | -/- | 79,83 | 8,88 | - | - | 122,80 | 20,81 | 3,856 | 1,371 | 8,03 | 7,62 | 0,714 | 0,766 | 0,017 | 1,227 | 1,904 |
| арт. скважина ул. Володарского № 1 | -/- | -/- | -/- | 94,12 | 8,22 | - | - | 136,60 | 23,71 | 7,713 | 0,787 | 6,20 | 7,69 | 0,111 | 0,233 | 0,012 | 0,494 | 3,161 |
| арт. скважина ул. Володарского № 2 | -/- | -/- | -/- | 114,29 | 2,13 | - | - | 144,80 | 23,70 | 19,11 | 1,710 | 8,00 | 7,31 | 0,111 | 0,438 | 0,025 | 1,152 | 3,123 |
| Р. Ч.В. ул. Волгостроя | -/- | -/- | -/- | 71,43 | 3,10 | - | - | 228,60 | 12,65 | 12,97 | 1,310 | 6,11 | 7,47 | 0,432 | 0,173 | 0,008 | 0,563 | 2,285 |

Примечание: Микробиологический анализ проведён ИАЛ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Кашинском районе» по договору № 58/26 от 7 августа 2015г.

СОСТАВИЛ: Нач. ПТО



Рябухина Н.Д.

**Производственная химическая лаборатория питьевой воды КМУП «Коммунсервис»
(св-во № 2577. от 18 августа 2015г., выдано ФБУ «Тверской ЦСМ», действующим до 23.03.2016г.)**

Сведения о качестве питьевой воды тупиловых водоразборных колонок г. Калезина за июль 2015г.

| Показатель контроля Местонахождение | Дата отбо ра проб | Запах, 20/60 С, балл | Прив кус, балл | Цвет нось, град, град, | Мут нось, мг/лм3 | ОМЧ КОЕ в 1 мл. | ОКБ/ТКБ КОЕ в 100 мл. | Дата отбо ра проб | Запах 20/60 С, балл | Прив кус, балл | Цвет- нось, град, град, | Мут нось, мг/лм3 | ОМЧ, КОЕ в 1 мл. | ОКБ/ТКБ КОЕ в 100 мл. |
|---|----------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ул. Колхозная, д.3 | -/- | 1/2 | 2 | 36,13 | 1,93 | - | - | 29.07 | 1/2 | 2 | 32,77 | 1,37 | - | - |
| ул. Речная, д.5 | -/- | 1/2 | 2 | 44,54 | 2,03 | - | - | -/- | 1/2 | 2 | 47,90 | 0,66 | - | - |
| ул. Центральная, д.20 | -/- | 1/2 | 2 | 34,45 | 0,91 | - | - | -/- | 1/2 | 2 | 42,02 | 1,52 | - | - |
| ул. Ленина-Шорина | -/- | 1/2 | 2 | 36,97 | 1,62 | - | - | -/- | 1/2 | 2 | 40,34 | 0,93 | - | - |
| ул. Дзержинского, д.13 | -/- | 1/2 | 2 | 40,34 | 1,73 | - | - | -/- | 1/2 | 2 | 42,86 | 0,93 | - | - |
| ул. Советская-Крылова | -/- | 1/2 | 2 | 29,41 | 1,27 | - | - | -/- | 1/2 | 2 | 36,97 | 1,62 | - | - |
| ул. Студенческая- Кубеева | -/- | 1/2 | 2 | 30,25 | 1,17 | - | - | -/- | 1/2 | 2 | 27,73 | 2,69 | - | - |
| ул. К. Маркса, д.4 | -/- | 1/2 | 2 | 47,90 | 0,71 | - | - | -/- | 1/2 | 2 | 52,10 | 1,68 | - | - |
| ул. 1 Мая, д. 16/24 | -/- | 1/2 | 2 | 42,02 | 0,66 | - | - | -/- | 1/2 | 2 | 23,53 | 1,07 | - | - |
| ул. Ф. Энгельса | -/- | 1/2 | 2 | 31,93 | 1,42 | - | - | -/- | 1/2 | 2 | 37,82 | 2,03 | - | - |
| Р.Ч.В. ул. Волгостроя | -/- | 1/2 | 2 | 47,90 | 1,32 | - | - | -/- | 1/2 | 2 | 47,06 | 0,86 | - | - |
| ул. Лермонтова, д.26 | -/- | 1/2 | 2 | 19,33 | 0,76 | - | - | -/- | 1/2 | 2 | 53,78 | 1,37 | - | - |
| ул. Ватжанова, д.2 | -/- | 1/2 | 2 | 33,61 | 1,32 | - | - | -/- | 1/2 | 2 | 32,77 | 0,91 | - | - |
| ул. Полевая (Церковь) | -/- | 1/2 | 2 | 31,09 | 0,66 | - | - | -/- | 1/2 | 2 | 34,45 | 1,42 | - | - |
| ул. К. Либкнехта, д.24 | -/- | 1/2 | 2 | 21,85 | 1,22 | - | - | -/- | 1/2 | 2 | 15,97 | 1,88 | - | - |
| ул. Куйбышева- Комсомольская | -/- | 1/2 | 2 | 31,93 | 1,07 | - | - | -/- | 1/2 | 2 | 50,43 | 1,27 | - | - |
| ул. Полевая- Комсомольская | -/- | 1/2 | 2 | 38,66 | 0,81 | - | - | -/- | 1/2 | 2 | 17,65 | 2,08 | - | - |
| Р.Ч.В. ул. Волгостроя | -/- | 1/2 | 2 | 47,90 | 1,32 | - | - | -/- | 1/2 | 2 | 47,06 | 0,86 | - | - |
| ул. Новая, д.4 | -/- | 1/2 | 2 | 28,57 | 0,96 | - | - | -/- | 1/2 | 2 | 48,74 | 1,88 | - | - |

СОСТАВИЛ: Нач. ПО

Рябухина Н.Д.



Производственная химическая лаборатория питьевой воды КМУП «Коммунсर्वис»
(св-во № 2577. от 18 августа 2015г., выдано ФБУ «Тверской ЦСМ», действовательно до 23.03.2016г.)

Сведения о качестве питьевой воды тульиковых водоразборных колонок г. Калязина за август 2015г.

| Показатель контроля | Дата отбора проба | Запах, 20/60 С, балл | Привкус, кус, балл | Цветность, град, град. | Мутность, мг/дм3 | ОМЧ КОЕ в 1 мл. | ОКБ/ТКБ КОЕ в 100 мл. | Дата отбора проба | Запах 20/60 С, балл | Привкус, кус, балл | Цветность, град., | Мутность, мг/дм3 | ОМЧ, КОЕ в 1 мл. | ОКБ/ТКБ КОЕ в 100 мл. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ул Колхозная, д.3 | 20.08 | 1/2 | 2 | 78,99 | 6,85 | 1 | н/о | 27.08 | 1/2 | 2 | 78,15 | 8,94 | н/о | н/о |
| ул. Речная, д.5 | -/- | 1/2 | 2 | 107,6 | 2,89 | 2 | н/о | -/- | 1/2 | 2 | 78,15 | 1,83 | 1 | н/о |
| ул. Центральная, д.20 | -/- | 1/2 | 2 | 75,63 | 6,24 | 5 | н/о | -/- | 1/2 | 2 | 54,62 | н/о | 4 | н/о |
| ул. Ленина-Шорина | -/- | 1/2 | 2 | 60,50 | 3,71 | 1 | н/о | -/- | 1/2 | 2 | 60,50 | 2,89 | н/о | н/о |
| ул. Дзержинского, д.13 | -/- | 1/2 | 2 | 65,55 | 7,46 | 7 | н/о | -/- | 1/2 | 2 | 59,66 | 2,79 | н/о | н/о |
| ул. Советская-Крылова | -/- | 1/2 | 2 | 67,23 | 2,89 | 6 | н/о | -/- | 1/2 | 2 | 58,82 | 2,13 | 1 | н/о |
| ул. Студенческая-Кубеева | -/- | 1/2 | 2 | 82,36 | н/о | 2 | н/о | -/- | 1/2 | 2 | 85,71 | 3,91 | 2 | н/о |
| ул. К. Маркса, д.4 | -/- | 1/2 | 2 | 57,98 | н/о | 3 | н/о | -/- | 1/2 | 2 | 63,03 | 1,93 | 3 | н/о |
| ул. 1 Мая, д. 16/24 | -/- | 1/2 | 2 | 63,03 | н/о | 5 | н/о | -/- | 1/2 | 2 | 56,31 | н/о | 1 | н/о |
| ул. Ф. Энгельса | -/- | 1/2 | 2 | 73,95 | н/о | 5 | н/о | -/- | 1/2 | 2 | 51,26 | 2,84 | 1 | н/о |
| Р.Ч.В. ул. Волгострой | -/- | 1/2 | 2 | 67,23 | 6,30 | 1 | н/о | -/- | 1/2 | 2 | 72,27 | 5,48 | н/о | н/о |
| ул. Лермонтова, д.26 | -/- | 1/2 | 2 | 62,19 | 0,81 | 3 | н/о | -/- | 1/2 | 2 | 52,10 | 3,81 | 5 | н/о |
| ул. Важапова, д.2 | -/- | 1/2 | 2 | 54,63 | 1,83 | 1 | н/о | -/- | 1/2 | 2 | 50,42 | 2,39 | 3 | н/о |
| ул. Полевая (церковь) | -/- | 1/2 | 2 | 62,18 | 6,45 | н/о | н/о | -/- | 1/2 | 2 | 51,26 | 4,42 | н/о | н/о |
| ул. К. Либкнехта, д.24 | -/- | 1/2 | 2 | 56,31 | 1,73 | 7 | н/о | -/- | 1/2 | 2 | 46,22 | 4,57 | н/о | н/о |
| ул. Куйбышева-Комсомольская | -/- | 1/2 | 2 | 61,35 | 3,60 | н/о | н/о | -/- | 1/2 | 2 | 52,94 | 7,01 | н/о | н/о |
| ул. Полевая-Комсомольская | -/- | 1/2 | 2 | 58,82 | 6,19 | 4 | н/о | -/- | 1/2 | 2 | 52,10 | 7,97 | 1 | н/о |
| ул. Заводская | -/- | 1/2 | 2 | 47,23 | 6,20 | 12 | н/о | -/- | 1/2 | 2 | 72,27 | 5,48 | 4 | н/о |
| ул. Новая, д.4 | -/- | 1/2 | 2 | 59,66 | 5,08 | 3 | н/о | -/- | 1/2 | 2 | 53,78 | 7,56 | 2 | н/о |

Примечание: Микробиологический анализ проведен ИАЛГ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Кашинском районе» по договору № 58/26 от 7 августа 2015г.

СОСТАВИЛ: Нач. ПТО

Рябухина Н.Д.



**Производственная химическая лаборатория питьевой воды КМУП «Коммунсर्वис»
(св-во № 2577. от 18 августа 2015г., выдано ФБУ «Тверской ЦСМ», действующей до 23.03.2016г.)**

Сведения о качестве питьевой воды тульковских водоразборных колонок г. Калезина за сентябрь 2015г.

| Показатель контроля Местонахождение | Дата отбо ра проб | Запах, 20/60 С, балл | Прив кус, балл | Цвет ность град, | Мут ность, мг/дм3 | ОМЧ КОЕ в 1 мл. | ОКБ/ТКБ КОЕ в 100 мл. | Дата отбо ра проб | Запах 20/60 С, балл | Прив кус, балл | Цвет- ность, град, | Мут ность, мг/дм3 | ОМЧ, КОЕ в 1 мл. | ОКБ/ТКБ КОЕ в 100 мл. |
|---|----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ул. Колхозная, д.3 | 16.09 | 1/2 | 2 | 70,59 | 6,96 | - | - | 24.09 | 1/2 | 2 | 65,55 | 6,24 | - | - |
| ул. Речная, д.5 | -/- | 1/2 | 2 | 61,35 | 1,98 | - | - | -/- | 1/2 | 2 | 57,14 | 2,69 | - | - |
| ул. Центральная, д.20 | -/- | 1/2 | 2 | 46,22 | 5,43 | - | - | -/- | 1/2 | 2 | 42,02 | 4,98 | - | - |
| ул. Ленина-Шорина | -/- | 1/2 | 2 | 55,46 | 2,59 | - | - | -/- | 1/2 | 2 | 50,42 | 2,34 | - | - |
| ул. Держинского, д.13 | -/- | 1/2 | 2 | 52,10 | 2,34 | - | - | -/- | 1/2 | 2 | 46,22 | 2,13 | - | - |
| ул. Советская-Крылова | -/- | 1/2 | 2 | 39,50 | 2,03 | - | - | -/- | 1/2 | 2 | 35,29 | 1,93 | - | - |
| ул. Студенческая- Кубеева | -/- | 1/2 | 2 | 82,35 | 3,15 | - | - | -/- | 1/2 | 2 | 61,35 | 2,94 | - | - |
| ул. К. Маркса, д.4 | -/- | 1/2 | 2 | 57,98 | 1,83 | - | - | -/- | 1/2 | 2 | 52,10 | 1,93 | - | - |
| ул. 1 Мая, д. 16/24 | -/- | 1/2 | 2 | 48,74 | 1,27 | - | - | -/- | 1/2 | 2 | 45,38 | 1,62 | - | - |
| ул. Ф. Энгельса | -/- | 1/2 | 2 | 47,90 | 2,54 | - | - | -/- | 1/2 | 2 | 42,86 | 2,23 | - | - |
| ул. Лермонтова, д.26 | -/- | 1/2 | 2 | 49,58 | 3,00 | - | - | -/- | 1/2 | 2 | 43,70 | 2,59 | - | - |
| ул. Ваджанова, д.2 | -/- | 1/2 | 2 | 42,02 | 2,13 | - | - | -/- | 1/2 | 2 | 38,66 | 2,28 | - | - |
| ул. Полевая (Черковь) | -/- | 1/2 | 2 | 52,10 | 3,45 | - | - | -/- | 1/2 | 2 | 49,58 | 3,05 | - | - |
| ул. К. Либкнехта, д.24 | -/- | 1/2 | 2 | 37,82 | 3,86 | - | - | -/- | 1/2 | 2 | 36,13 | 3,45 | - | - |
| ул. Куйбышева- Комсомольская | -/- | 1/2 | 2 | 50,42 | 6,19 | - | - | -/- | 1/2 | 2 | 47,06 | 5,84 | - | - |
| ул. Полевая- Комсомольская | -/- | 1/2 | 2 | 47,90 | 6,55 | - | - | -/- | 1/2 | 2 | 42,02 | 5,99 | - | - |
| Заводская (пос. Льнозавода) | -/- | 1/2 | 2 | 69,75 | 6,75 | - | - | -/- | 1/2 | 2 | 63,03 | 6,35 | - | - |
| Р.Ч.В. ул. Волгостроя | -/- | 1/2 | 2 | 47,90 | 4,72 | - | - | -/- | 1/2 | 2 | 38,66 | 4,32 | - | - |
| ул. Новая, д.4 | -/- | 1/2 | 2 | 43,70 | 6,40 | - | - | -/- | 1/2 | 2 | 41,18 | 6,19 | - | - |

Примечание: Микробиологический анализ проведен ИАЛГ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Кашинском районе» по договору № 58/26 от 7 августа 2015г. В рамках производственного контроля не проводился в связи с проведением-внеплановой проверки.

СОСТАВИЛ: Нач. ПТО

Рябухина Н.Д.



**Производственная химическая лаборатория питьевой воды КМУП «Коммусервис»
(св-во № 2577. от 18 августа 2015г., выдано ФБУ «Тверской ЦСМ», действовательно до 23.03.2016г.)**

Сведения о качестве питьевой воды туниковых водоразборных колонок г. Калязина за октябрь 2015г.

| Показатель контроля Местонахождение | Дата отбо ра проб | Запах, 20/60 С, балл | Прив кус, балл | Цвет ность град, град, | Мут ность, мг/дм3 | ОМЧ КОЕ в 1 мл. | ОКБ/ТКБ КОЕ в 100 мл. | Дата отбо ра проб | Запах 20/60 С, балл | Прив кус, балл | Цвет- ность, град, | Мут ность, мг/дм3 | ОМЧ, КОЕ в 1 мл. | ОКБ/ТКБ КОЕ в 100 мл. |
|---|----------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ул Колхозная, д.3 | 07.10 | 1/2 | 2 | 60,50 | 6,04 | 1 | н/о | 22.10 | 1/2 | 2 | 51,91 | 5,23 | 1 | н/о |
| ул. Речная, д.5 | -/- | 1/2 | 2 | 58,82 | 2,49 | н/о | -/- | -/- | 1/2 | 2 | 48,09 | 2,96 | 5 | -/- |
| ул. Центральная, д.20 | -/- | 1/2 | 2 | 40,34 | 4,16 | н/о | -/- | -/- | 1/2 | 2 | 32,06 | 3,66 | н/о | -/- |
| ул. Ленина-Шорина | -/- | 1/2 | 2 | 46,22 | 2,34 | н/о | -/- | -/- | 1/2 | 2 | 38,17 | 2,50 | 1 | -/- |
| ул. Дзержинского, д.13 | -/- | 1/2 | 2 | 42,02 | 2,03 | н/о | -/- | -/- | 1/2 | 2 | 33,59 | 2,26 | 7 | -/- |
| ул.Советская-Крылова | -/- | 1/2 | 2 | 36,97 | 2,03 | 1 | -/- | -/- | 1/2 | 2 | 32,06 | 2,26 | 3 | -/- |
| ул.Студенческая- Кубеева | -/- | 1/2 | 2 | 53,78 | 2,59 | 1 | -/- | -/- | 1/2 | 2 | 41,98 | 2,61 | н/о | -/- |
| ул. К. Маркса, д.4 | -/- | 1/2 | 2 | 47,06 | 1,98 | н/о | -/- | -/- | 1/2 | 2 | 32,06 | 2,32 | 1 | -/- |
| ул. 1 Мая, д. 16/24 | -/- | 1/2 | 2 | 42,86 | 2,03 | 1 | -/- | -/- | 1/2 | 2 | 36,64 | 2,21 | н/о | -/- |
| ул. Ф. Энгельса | -/- | 1/2 | 2 | 38,66 | 2,13 | н/о | -/- | -/- | 1/2 | 2 | 30,53 | 2,26 | н/о | -/- |
| ул. Лермонтова, д.26 | -/- | 1/2 | 2 | 41,18 | 2,49 | 1 | -/- | -/- | 1/2 | 2 | 34,35 | 2,44 | н/о | -/- |
| ул. Вагжанова, д.2 | -/- | 1/2 | 2 | 33,61 | 2,18 | н/о | -/- | -/- | 1/2 | 2 | 33,59 | 2,32 | 1 | -/- |
| ул. Полевая (перковь) | -/- | 1/2 | 2 | 44,54 | 2,79 | 1 | -/- | -/- | 1/2 | 2 | 38,17 | 2,90 | 2 | -/- |
| ул. К. Либкнехта, д.24 | -/- | 1/2 | 2 | 32,77 | 3,15 | н/о | -/- | -/- | 1/2 | 2 | 30,53 | 3,43 | н/о | -/- |
| ул. Куйбышева- Комсомольская | -/- | 1/2 | 2 | 42,02 | 5,13 | н/о | -/- | -/- | 1/2 | 2 | 35,88 | 5,63 | 1 | -/- |
| ул. Полевая- Комсомольская | -/- | 1/2 | 2 | 40,34 | 5,58 | н/о | -/- | -/- | 1/2 | 2 | 35,11 | 5,81 | н/о | -/- |
| Р.Ч.В. ул. Волгостроя | -/- | 1/2 | 2 | 35,29 | 4,16 | н/о | -/- | -/- | 1/2 | 2 | 30,53 | 3,77 | н/о | -/- |
| Заводская (пос. Льнозавода) | -/- | 1/2 | 2 | 58,82 | 6,09 | н/о | -/- | -/- | 1/2 | 2 | 54,96 | 5,69 | н/о | -/- |
| ул. Новая, д.4 | -/- | 1/2 | 2 | 38,66 | 4,92 | 1 | -/- | -/- | 1/2 | 2 | 33,59 | 5,34 | 3 | -/- |

Примечание: Микробиологический анализ проведен ИАП ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Кашинском районе» по договору № 58/26 от 7 августа 2015г.

СОСТАВИЛ: Нач. ПТО

Рябухина Н.Д.



Производственная химическая лаборатория питьевой воды КМУП «Коммунарвис»
 (св-во № 2577. от 18 августа 2015г., выдано ФБУ «Тверской ЦСМ», действовательно до 23.03.2016г.)

Сведения о качестве питьевой воды тульских водоразборных колонок г. Калпазина за ноябрь 2015г.

| Показатель контроли | Дата отбо ра проб | Запах, 20/60 С, балл | Прив кус, балл | Цвет ночь, град, | Мут ночь, мг/дм ³ | ОМЧ КОЕ в 1 мл. | ОКБ/ТКБ КОЕ в 100 мл. | Дата отбо ра проб | Запах 20/60 С, балл | Прив кус, балл | Цвет- ночь, град, | Мут ночь, мг/дм ³ | ОМЧ, КОЕ в 1 мл. | ОКБ/ТКБ КОЕ в 100 мл. |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ул Колхозная, д.3 | 26.11 | 1/2 | 2 | 56,49 | 5,46 | | н/о | 30.11 | 1/2 | 2 | 58,02 | 4,99 | | н/о |
| ул. Речная, д.5 | -/- | 1/2 | 2 | 52,67 | 2,79 | | -/- | -/- | 1/2 | 2 | 51,15 | 2,90 | | -/- |
| ул. Центральная, д.20 | -/- | 1/2 | 2 | 33,59 | 3,31 | | -/- | -/- | 1/2 | 2 | 31,30 | 2,61 | | -/- |
| ул. Ленина-Шорина | -/- | 1/2 | 2 | 36,64 | 2,61 | | -/- | -/- | 1/2 | 2 | 34,35 | 2,50 | | -/- |
| ул. Державинского, д.13 | -/- | 1/2 | 2 | 30,53 | 2,38 | | -/- | -/- | 1/2 | 2 | 29,77 | 2,15 | | -/- |
| ул. Советская-Крылова | -/- | 1/2 | 2 | 36,64 | 2,32 | | -/- | -/- | 1/2 | 2 | 34,35 | 2,15 | | -/- |
| ул. Студенческая- Кубеева | -/- | 1/2 | 2 | 36,69 | 2,67 | | -/- | -/- | 1/2 | 2 | 37,40 | 2,44 | | -/- |
| ул. К. Маркса, д.4 | -/- | 1/2 | 2 | 32,82 | 2,21 | | -/- | -/- | 1/2 | 2 | 30,53 | 2,09 | | -/- |
| ул. 1 Мая, д. 16/24 | -/- | 1/2 | 2 | 34,35 | 2,44 | | -/- | -/- | 1/2 | 2 | 32,82 | 2,21 | | -/- |
| ул. Ф. Энгельса | -/- | 1/2 | 2 | 29,77 | 2,09 | | -/- | -/- | 1/2 | 2 | 31,30 | 2,26 | | -/- |
| ул. Дермونتова, д.26 | -/- | 1/2 | 2 | 31,20 | 2,26 | | -/- | -/- | 1/2 | 2 | 30,53 | 2,21 | | -/- |
| ул. Вагжанова, д.2 | -/- | 1/2 | 2 | 35,11 | 2,50 | | -/- | -/- | 1/2 | 2 | 32,06 | 2,32 | | -/- |
| ул. Полевая (Церковь) | -/- | 1/2 | 2 | 51,91 | 3,19 | | -/- | -/- | 1/2 | 2 | 53,44 | 3,02 | | -/- |
| ул. К. Либкнехта, д.24 | -/- | 1/2 | 2 | 27,48 | 2,15 | | -/- | -/- | 1/2 | 2 | 29,01 | 2,26 | | -/- |
| ул. Куйбышева- Комсомольская | -/- | 1/2 | 2 | 38,17 | 3,54 | | -/- | -/- | 1/2 | 2 | 35,11 | 3,31 | | -/- |
| ул. Полевая- Комсомольская | -/- | 1/2 | 2 | 36,64 | 4,99 | | -/- | -/- | 1/2 | 2 | 38,17 | 4,35 | | -/- |
| Р.Ч.В. ул. Волгостроя | -/- | 1/2 | 2 | 35,11 | 3,60 | | -/- | -/- | 1/2 | 2 | 33,59 | 2,96 | | -/- |
| Заводская (пос. Льнозавода) | -/- | 1/2 | 2 | 58,78 | 4,76 | | -/- | -/- | 1/2 | 2 | 56,49 | 4,59 | | -/- |
| ул. Новая, д.4 | -/- | 1/2 | 2 | 39,69 | 4,76 | | -/- | -/- | 1/2 | 2 | 41,22 | 3,72 | | -/- |

Примечание: Микробиологический анализ проведен ИАЛ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Кашинском районе» по договору № 58/26 от 7 августа 2015г.

СОСТАВИЛ: Нач. ПТО

Рябухина Н.Д.

